

附件 8

## D2YN202104190001 整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	投诉编号：D2YN202104190001 投诉反映问题：昆明市呈贡区花香满径小区 5 栋负一楼污水横流，臭味扰民。
整改目标	督促物业服务企业一是定期清掏污水管道，加大负一楼的卫生保洁频次，巩固整改成效；二是开展自检自查，若发现有类似问题的要及时整改，做到防患于未然。
整改措施	一是区住建局、洛龙街道、地产开发商、物业服务企业负责人对污水溢出点进行实地勘察；二是对污水渗透点进行研判，督促物业公司配合地产开发商对生活污水管道进行清掏；三是物业公司配合开发商进行路面开挖，清理污水管道；四是对开挖路面进行回填、恢复；五是对地下负一层楼道间进行清理打扫，卫生消杀。
整改主要工作成效	2021 年 4 月 27 日，区住建局组织工作人员到现场进行复查，开挖地面已进行回填，地砖铺设完毕。并对地下负一层楼道间进行清理打扫及卫生消杀工作，该区域已无污水溢出。 于 2021 年 5 月 4 日、2021 年 6 月 28 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 14 日区住建局 6 次组织工作人员到现场进行复查，5 栋负一楼无污水横流，臭味扰民。对于投诉问题已确实整

	改落实到位。
责任单位及 责任人	责任单位：呈贡区住建局 责任人：尹愿辉
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至呈贡区沿河路 18 号。联系人员及电话： 李会琼,0871-67478041

公示单位：呈贡区人民政府（盖章）

2022 年 4 月 15 日

