

昆明市呈贡区行政审批局文件

呈行审复〔2023〕2号

昆明市呈贡区行政审批局 关于光明樾宸小区节能报告的审查意见

云南光明紫博置业有限公司：

你单位所报《光明樾宸小区节能审查的申请书》及《光明樾宸小区节能报告》已收悉。根据国家发改委令第44号《固定资产投资项目节能审查办法》及《昆明市呈贡区人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（呈政办发〔2022〕67号）文件精神，结合《云南云天咨询有限公司关于<光明樾宸小区节能报告>的评审意见》（云天节能评审意见 呈贡〔2022〕9号），提出如下审查意见：

一、该项目建设内容包含住宅、商业及配套用房、地下室、道路和场地硬化、绿化等。项目净用地面积104119.51平方米，总建筑面积495066.18平方米。项目总投资389550.11万元。项

目建成后预计年用电量为 2116.49 万 Kw·h，折合 2601.17tce（折标系数 0.1229kgce/Kw·h）；年消耗天然气量为 551615.93Nm³，折合 669.83tce；年消耗柴油 0.84 吨，折合 1.22tce；项目年综合能耗当量值为 3272.22tce（吨标煤）。

二、该项目符合《中国节能技术政策大纲》合理用能标准和节能设计规范的要求，且符合国家产业政策和呈贡区产业发展布局规划。未采用明令禁止或淘汰的落后工艺、设备。该项目能源消耗总量和种类基本合理，所在地能源供应条件较好，可以满足该项目建设 and 经营需要，同意该项目通过节能审查。

三、光明樾宸小区在建设 and 使用过程中，要严格按照专家评审通过的节能报告的要求，确保各项节能措施落实到位，完善节能管理体系，深挖节能潜力，努力降低能耗。

四、如施工过程中或建成后，能源消费量、消费品种发生重大变化，请及时重新办理节能审查意见。

五、如通过提供虚假材料或者拆分项目等方式，或者业主与节能评估中介机构相互串通骗取节能审查意见，以及在施工过程中或建成后不按承诺采取节能措施的，将依法进行处理。

昆明市呈贡区行政审批局

2023 年 1 月 5 日

昆明市呈贡区行政审批局办公室

2023 年 1 月 5 日印发
