

附件 6

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举
报件信息公示表
(D3YN202406050055)

公示单位：昆明市呈贡区人民政府

2024 年 12 月 26 日

投诉问题	受理编号：D3YN202406050055 群众投诉问题：昆明市呈贡区景明北路中交锦绣雅郡小区 20 栋 11 楼顶的水泵震动严重扰民，多次反映无果。
办结目标	督促物业加强太阳能补水循环泵检查排查和日常维护工作，最大程度减少水泵运行产生声音对居民的影响。
整改措施	1. 要求物业服务企业对水泵设备进行维护，在水泵及水箱下铺设泡沫板及胶垫降低水泵运行产生的声音； 2. 在水泵周边安装隔音罩，进一步减小水泵运行产生的声音； 3. 督促物业加强太阳能补水循环泵检查排查和日常维护工作。
整改主要 工作成效	已完成整改
自查自验 和市级验 收情况	已完成自查自验和市级验收
公示说明	现将该投诉问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市呈贡区住房和城乡建设局。联系人员及电话：俞丁峰， 67478041